



САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ВETERАН -3»

225012 Брестская обл., Брестский р-н, Знаменский с/с,
вблизи д. Заказанка УНП 200377196

Веб-сайт: veteran-3.by

e-mail: info@veteran-3.by

Председатель +375(33) 993 31 31

Казначей +375(29) 204 60 47

Электрик +375(29) 798 77 08

Адрес для корреспонденции:

224002 г. Брест, ул. Вардейская д. 8 кв. 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ _____ от _____ 202__ года.

на электроснабжение строительной площадки садового домика на земельном
участке № _____ СТ «Ветеран-3», принадлежащий члену СТ

1. Согласовать ТУ с Брестским сельским РЭС.
2. Проект согласовать с Брестским отделением Госэнергонадзора.
3. Разрешенная к использованию мощность III категории 3 кВт.
4. Напряжение питания 220/380 В.
5. Источник электроснабжения МТП-193 (100 кВА) находится на балансе Брестских сельских РЭС, ВЛ-0,4 кВ находятся на балансе СТ «Ветеран-3».
6. Подключение производится от ближайшей опоры _____.
7. Средства учета электроэнергии применять марки ЭНЕРГОМЕРА серии СЕ многотарифные (не менее 4 тарифов) электронного типа с цифровым интерфейсом, классом точности не ниже 1.0, внесенные в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь, с ограничением по мощности.
8. Установка средств учета электроэнергии разрешена только на границе земельного участка с осуществлением свободного доступа к ней (доступ к двери распределительного щита должна иметь свободный доступ без захода на территорию земельного участка).
9. Требования к релейной защите, автоматике, грозозащите (в том числе УЗО) решить проектом.
10. Произвести измерения аккредитованной на выполнение электрофизических измерений испытательной лабораторией сопротивления изоляции, заземляющих устройств с составлением Протокола.
11. Произвести проверку аккредитованной испытательной лабораторией соединений заземлителей с заземляемыми элементами, автоматических выключателей, устройств защитного отключения с составлением Протокола.
12. Предоставить председателю СТ проект строительной площадки, справку о проверке средства учета электроэнергии.
13. Заключить договор на оказание услуг электроснабжения и Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.
14. Предоставить с вышеуказанной документацией стройплощадку инспектору Госэнергонадзора для осмотра электроустановки и составления Акта.
15. Подключение к ЛЭП производится после представления председателю СТ:
 - Акта осмотра Госэнергонадзором и его копии;
 - Акта осмотра электроустановки и целостности вводного (силового) кабеля
16. Все выполняемые работы, указанные в технических условиях, производятся за счет владельца участка.
17. Срок действия технических условий - с момента ввода объекта в эксплуатацию, но не более чем 2 года.

Председатель правления
СТ Ветеран-3

С.А. Малюгин